



| REV | QUAN | DATE | NAME | APPROVED | DESCRIPTION |
|-----|------|------|------|----------|-------------|
| 1   |      |      |      |          |             |
| 2   |      |      |      |          |             |
| 3   |      |      |      |          |             |

| SUUNNITTELUN TIEDOT |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1                   | RS-PÄÄTÖS DA-317-15-265923          |
| 2                   | KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 |

| YHTEET |                           |       |        |            |
|--------|---------------------------|-------|--------|------------|
| YHDE   | NIMITYS                   | DN    | LUOKKA | TYYPPI     |
| Y1     | Viemäri                   | 100   | PN10   |            |
| Y2     | Viemäri                   | 100   | PN10   |            |
| Y3     | Lämpöpumpun primääripiiri | 2"    |        | sisäkierre |
| Y4     | Lämpötilanmittaus         | 1/2"  |        |            |
| Y5     | Säiliön täyttö            | 3/4"  |        |            |
| Y6     | Varoventtiili             | 3/4"  |        |            |
| Y7     | Tyhjennys                 | 3/4"  |        |            |
| Y8     | Tarkastusyhde             | DN500 |        |            |
| Y9     | Aurinkokeräin             | DN150 | PN10   |            |
| Y10    | Lämpöpumpun primääripiiri | 2"    |        | sisäkierre |

Y10, vastuksen maksimipituus säiliön sisäpinnasta 450mm  
 Y3, vastuksen maksimipituus säiliön sisäpinnasta 350mm

|   |                           |                             |               |           |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| ECOPAL OY                               |                           |                             |               |           |
| Supplier or Designer                    | Job                       | Associate to drawing        |               |           |
| Supplier's or Designer's Drawing number | Building/Function         | Replace                     | Replaced      |           |
| Designed<br>Tva<br>16.6.2015            | Name<br>Date<br>16.6.2015 | Drawing title               | Phase         | Weight kg |
| Checked<br>Jha<br>25.6.2015             | Approved                  | Kylpylävaihdin R10 HST (A2) | Scale<br>1:10 |           |
| ecowec                                  |                           | Application                 | Part list     | Part list |
| Drawing number<br>1962-201              |                           | Revision                    | 00            | 1/1       |